

Паспорт покривала пожежного

1. Загальні відомості та вказівки

- 1.1 Кошма (протипожежне покривало) (розмір 1,4м x 1,8м/ 2м x 2м).
Відповідає вимогам ДСТУ 4833:2007 «Протипожежні покривала.
Загальні вимоги».
- 1.2 Протипожежне покривало не призначене для повторного використання.

2. Технічні характеристики

Гасіння осередків займання:

- Клас А (тверді речовини) протягом 5 хвилин;
- Клас В (рідкі речовини) протягом 1 хвилини;
- Клас Е (електроустановок під напругою) до 1000 вольт.

3. Підготовка до гасіння

- Вилучити з упаковки
- Розгорнути
- Накрити місце займання (повністю покрити матеріал, що горить) та застосувати певні засоби пожежогасіння (Вогнегасник, воду, пісок) для завершення гасіння пожежі (покривало залишити накладеним до охолодження).

